



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 (отдел надзорной деятельности
 и профилактической работы № 1 по Советскому
 району г. Махачкалы)

367027, г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30 «д».
 телефон / факс: (8722) 51-70-98, факс.55-15-87
 24.07.2019 № 4-4-51/ 730

На № _____ от _____

*Ваше ходим
 А.А. в отпуску.*

Вр.и.о. заведующей
 МБДОУ «Детский сад № 1»

Михарева В.А.

г.Махачкала, ул. Аскерханова, 10

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

24 июля 2019г.

г. Махачкала

место рассмотрения (город, район)

Заместитель главного государственного инспектора Советского района г. Махачкалы по пожарному надзору майор внутренней службы Умаров Умар Алиевич

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 194 от 24 июля 2019г., возбуждённого по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1»

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело) (должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

УСТАНОВИЛ:

что в 15 час. 00 мин. 24 июня 2019 г. в здании и помещениях объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1», расположенного по адресу: г.Махачкала, ул. Аскерханова 10 нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности, а именно:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Оборудовать двери лестничных клеток уплотнителями и приспособлениями для самозакрывания | СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, |
| 2 | Представленный сертификат соответствия на материал покрытия пола в коридорах этажей здания (линолеум) не соответствует требованиям по группе воспламеняемости (В3) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130 2009 п.4.3.2. |
| 3 | Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала | СП 5.13130.2009 п.п. 13.14.5; 13.14.12; |
| 4 | Спальные помещения 1-ой младшей группа "Б", предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. оборудовать не менее двумя эвакуационными выходами | Постановление правительства РФ № 390 |
| 5 | Спальные помещения 2-ой младшей группа А и | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Тех- |

| | | |
|----|---|--|
| | Б, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. оборудовать не менее двумя эвакуационными выходами | технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12 |
| 8 | На путях эвакуации, у лестничной клетки 1-го этажа устроены пороги, препятствующие свободной эвакуации людей | Постановление правительства РФ № 390, п. 36 |
| 9 | На путях эвакуации, у лестничной клетки 2-го этажа устроены пороги, препятствующие свободной эвакуации людей | Постановление правительства РФ № 390, п. 36 |
| 10 | На объекте не предусмотрен вывод светового и звукового сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83, ч. 7 |
| 14 | в помещении раздевалки нового здания кухни не установлены датчики АПС | НПБ 110-03, п. 14 |
| 16 | Автоматические установки пожарной сигнализации монтированы в зданиях не в соответствии с проектной документацией | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83, ч.1 |
| 17 | Площадь помещения пожарного поста составляет менее 15 м ² | НПБ 88-2001, п. 12.55 |
| 18 | в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95 (не менее 50 лк) | НПБ 88-01, п. 12.55 |
| 19 | Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8–1,5 м. | НПБ 88-01, п. 12.52 |
| 20 | в помещениях детского сада, максимальное расстояние от извещателей АПС до стены составляет более 4,5 м. | НПБ 88-01, таблица № 5 |
| 21 | Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в отдельных корпусах здания детского сада монтирована без соответствующей проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83, ч. 1 |
| | | |

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и **в течение 1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по Советскому району г. Махачкалы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по адресу: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, 30 «д»

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:
Заместитель начальника ОНД и ПР № 1
по Советскому району г.Махачкалы
Умаров У.А.

должность, фамилия, инициалы лица
24 июля 2019г.



подпись

Настоящее представление получила:
Вр.и.о. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 1»
Михарева В.А.

должность, фамилия, инициалы лица
24 июля 2019г.

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Бондаренко Анна Андреевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022