



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1
ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского – 30, Д, Телефон: (8722) 55-15-87 Факс: (8722) 55-15-87
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 194

об административном правонарушении

«24» июля 2019г.

дата составления протокола

г. Махачкала

место составления: город, район

Я, Заместитель главного государственного инспектора Умаров Умар Алиевич, руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), составил настоящий протокол в том, что в деяниях юридического лица:

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1»

2. Юридический адрес, тел. (факс): 367015, Махачкала г, Аскерханова ул, д.10,

3. Идентификационный номер налогоплательщика: 0562068568

4. ОГРН юридического лица: 1070562002598

5. Номер регистрационного свидетельства:

6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Инспекция ФНС России по Советскому району г.Махачкалы Республики Дагестан

7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета: ,

8. Ф.И.О. руководителя юридического лица: Заведующая Бондаренко Анна Андреевна

9. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Михарева Валентина Анатольевна

10. Дата и место рождения: 10.09.1959 г.р., г. Махачкала

11. Адрес места жительства: г. Махачкала, ул. Рылеева, д. 7

12. Занимаемая должность: Вр.и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 1»

13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ МКУ «Управления образования г. Махачкала» № 840 от 28.06.2019 г.

название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: Паспорт серия 8209 № 671847 выдан ОУФМС России по РД в Ленинском районе г. Махачкалы от 18.06.2009 г.

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

15. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, нет

установил нарушение требований законодательства РФ по пожарной безопасности,

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

а именно: 24 июня 2019г. в 15 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях, а также документации по адресу: г.Махачкала, ул. Аскерханова 10, в ходе которой установлено, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1», нарушило требования пожарной безопасности, чем не обеспечило выполнение требований законодательства РФ по пожарной безопасности, а именно:

- Оборудовать двери лестничных клеток уплотнителями и приспособлениями для самозакрывания (СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4.); - Представленный сертификат соответствия на материал покрытия пола в коридорах этажей здания (линолеум) не соответствует требованиям по группе воспламеняемости (В3) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст. 4; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.); - Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (СП 5.13130.2009 п.п. 13.14.5; 13.14.12.); - Спальные помещения 1-ой младшей группа «Б», предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. оборудовать не менее двумя эвакуационными выходами (Постановление правительства РФ № 390); - Спальные помещения 2-ой младшей группа А и Б, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. оборудовать не менее двумя эвакуационными выходами (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12); - На путях эвакуации, у лестничной клетки 1-го этажа устроены пороги, препятствующие свободной эвакуации людей (Постановление правительства РФ № 390, п. 36); - На путях эвакуации, у лестничной клетки 2-го этажа устроены пороги, препятствующие свободной эвакуации людей (Постановление правительства РФ № 390, п. 36); - На объекте не предусмотрен вывод светового и звукового сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83, ч. 7); - в помещении раздевалки нового здания кухни не установлены датчики АПС (НПБ 110-03, п. 14); - Автоматические установки пожарной сигнализации монтированы в зданиях не в соответствии с проектной документацией (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83, ч.1); - Площадь помещения пожарного поста составляет менее 15 м² (НПБ 88-2001, п. 12.55); - в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95 (не менее 50 лк) (НПБ 88-01, п. 12.55); - Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8–1,5 м. (НПБ 88-01, п. 12.52); - в помещениях детского сада, максимальное расстояние от извещателей АПС до стены составляет более 4,5 м. (НПБ 88-01, таблица № 5); - Автоматическая пожарная сигнализация, установленная в отдельных корпусах здания детского сада монтирована без соответствующей проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83, ч. 1);

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.


Законному представителю юридического лица Михаревой В.А. разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1 с. 25. 4 КоАП РФ и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен ст. 25.6 КоАП РФ и п. 4 ст.5 УПК РФ.

Согласно ч.2 ст. 24.2 КоАП РФ, мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Давать объяснения желаю на русском языке.


(подпись)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Свидетелям: 1. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ

подпись _____ фамилия, инициалы _____

Потерпевшим: 1. _____
фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу: _____
2. _____
фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу: _____
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

подпись _____ фамилия, инициалы _____

Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:
Все нарушения устранены по мере возможности

_____ *du* _____
подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись

К протоколу прилагается: акт проверки № 188 от 24.06.2019г.

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевших и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков, количества, стоимости, местонахождение

_____ *du* _____ **В.А. Михарева** _____ *du* _____ **Умаров** _____
подпись законного представителя фамилия, инициалы подпись составившего протокол фамилия, инициалы
юридического лица

Протокол и материалы дела будут рассмотрены: 29.07.2019 г. в 09 часов 40 минут в кабинете ОНД и ПР № 1 по Советскому району г. Махачкалы по адресу: пр. А.Акушинского, д. 30 «д» заместителем главного государственного инспектора Советского района г. Махачкалы по пожарному надзору Умаровым У.А.

адрес, дата, время; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица,

«ОЗНАКОМЛЕН»

Вр.и.о. заведующей _____ **В.А. Михарева** _____
должность подпись законного представителя юридического лица инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола получила: 24.07.2019г. _____ **В.А. Михарева** _____
Вр.и.о. заведующей _____ подпись законного представителя юридического лица инициалы и фамилия
должность

Пометка об отказе ознакомления с протоколом:

Подпись: _____ **Умаров У.А.** _____
(лица составившего протокол, М.П.) (расшифровка подписи)

Копия настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Бондаренко Анна Андреевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022