



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»  
(место составления акта)

«20» июля 2018 г.  
(дата составления акта)  
**10 час. 00мин.**  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 404**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: г.Махачкала, ул. Аскерханова 10, на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору М. Б. Магомедова №404 от 26 июня 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1»(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1))

(место проведения проверки) (плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    201    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    201    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) И.о. Заведущей Михарева В.А.  
(фамилии, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «  » г. №   

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Хабиб Мавлидпашаевич эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: И.о. Заведущей Михарева В.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:** Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора: предписание № 386/1/1 от 06.10.2017 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности». Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Оборудовать двери лестничных клеток уплотнителями, приспособлениями для самозакрывания.	СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	<u>МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1</u>

		пожарной безопасности" ст. 4,	
2	Предоставить сертификат соответствия материала покрытия пола в коридорах этажей здания на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	<u>МБДОУ</u> <u>ДЕТСКИЙ</u> <u>САД № 1</u>
3	Установить приборы приемно-контрольные и приборы управления в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре.	СП 5.13130.2009 п.п. 13.14.5; 13.14.12;	<u>МБДОУ</u> <u>ДЕТСКИЙ</u> <u>САД № 1</u>
4	Демонтировать пороги эксплуатируемые на пути эвакуации (перепад при входе 1-го этажа здания), препятствующими свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36	<u>МБДОУ</u> <u>ДЕТСКИЙ</u> <u>САД № 1</u>
5	Оборудовать не менее двух эвакуационных выходов помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (спальная 1-я младшая группа "Б"; 2-я младшая группа "Б"; 2-я младшая группа "А");	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12	<u>МБДОУ</u> <u>ДЕТСКИЙ</u> <u>САД № 1</u>

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: 386 от 1/1 от 06 октября 2017г \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Алиев Хабиб Мавлидпашаевич

«20» июля 2018г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.о. Заведущей Михарева Валентина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» июля 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Акт проверки направлено для ознакомления заказным письмом по почте с уведомлением или вручено в канцелярию (общий отдел) \_\_\_\_\_

**Телефон доверия:** ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Бондаренко Анна Андреевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022