

**МЧС РОССИИ****ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН****УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 404/1/1**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей
раннего возраста № 1»

И.о Заведующей Михарева В.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 404 от 26 июня 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 27 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Х.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 1»(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1») , расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Аскерханова 10, совместно с Заведующая Бондаренко Анна Андреевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименования нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Оборудовать двери лестничных клеток уплотнителями, приспособлениями для samozакрывания.	СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4,	01.05.2019	
2	Предоставить сертификат соответствия материала покрытия пола в коридорах этажей здания на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	01.05.2019	
3	Установить приборы приемно-контрольные и приборы управления в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В	СП 5.13130.2009 п.п. 13.14.5; 13.14.12;	01.05.2019	

	обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре.			
4	Демонтировать пороги эксплуатируемые на пути эвакуации (перепад при входе 1-го этажа здания), препятствующими свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 36	01.05.2019	
5	Оборудовать не менее двух эвакуационных выходов помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (спальная 1-я младшая группа "Б"; 2-я младшая группа "Б"; 2-я младшая группа "А");	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, 4; СП 1. 13130.2009 п. 5.2.12	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «20» июля 2018 г. М.Л.П.*

Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Алиев Х.М.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)

И.о. Заведущей Михарева В.А.
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» июля 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Бондаренко Анна Андреевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022